

	сельский совет	80	с. Дмитришевка (Центральная)	42204061	соответствует		312	27.03.17	1
		81	с. Гудовка (Верхняя)	42204076	соответствует		313	27.03.17	1
		82	с. Гудовка (Нижняя)	42204066	соответствует		314	27.03.17	1
		83	с. Муравьевка	42204074	не соответствует	Мутность 2,15±0,43 Железо 0,62±0,16	293	27.03.17	1
12	Администрация сельского поселения Нижне- Колыбельский сельский совет	84	д. Калинина Дубрава	42204038	соответствует		370	31.03.17	1
		85	д. Трещевка 1	42204036	соответствует		369	31.03.17	1
		86	д. Трещевка 2	42204037	соответствует		371	31.03.17	1
		87	с. Нижняя Колыбелка (МТМ)	42204138	соответствует		373	31.03.17	1
		88	с. Нижняя Колыбелка (школа)	42204135	соответствует		372	31.03.17	1
		89	с. Н. Колыбелка (Помазовка 1)	42204137	соответствует		374	31.03.17	1
		90	с. Н. Колыбелка (Помазовка 2)	42204139	соответствует		375	31.03.17	1
12	Администрация сельского поселения Верхне- Колыбельский сельский совет	91	с. Верхняя Колыбелка (МТФ)	42204169	соответствует		378	31.03.17	1
		92	с. Верхняя Колыбелка (МТМ)	42204164	соответствует		376	31.03.17	1
		93	с. Верхняя Колыбелка (Сычевка)	42204168	соответствует		377	31.03.17	1
ИТОГО:		92					1 кв. - 92		79 13
			проб с превышением содержания железа			5 (5,4%)			
			проб с превышением содержания нитратов			7 (7,6%)			
			проб с повышенной мутностью			2 (2,2%)			
			проб с повышенной жесткостью общей			5 (5,4%)			
			проб с повышенной микробиологией			0			
			проб с превышением содержания бора			0			
			проб с превышением содержания фторидов			0			